

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
SYMBOL NA RYSUNKU		O1
wymiar w świetle ościeży (muru)	So (cm)	217
	Ho (cm)	235 (145 +90)
wymiar w świetle ościeżnicy	Sz (cm)	204
	Hz (cm)	132
SCHEMAT		<p>WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OKNA:</p> <p>PROJ. OKNO ODDYMIAJĄCE (OKNO UCHYLNE GÓRĄ NA ZEWNĄTRZ DO KĄTA 90°, POW. CZYNNA ODDYMIANIA 1,76m²)</p> <p>ODTWORZENIE ISTN. PODZIAŁY - PROJ. PROFIL KLEJONY DO SZYBY</p> <p>PROJ. OKNO TYPU FIX Z PODZIAŁEM</p> <p>ISTN. DRZWI ADAPTOWANE DO FUNKCJI NAPOWIERZANIA KLATKI SCHODOWEJ - 2 SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W ELEMENT BLOKUJĄCY JE PRZED ZAMKNIĘCIEM - POW. NAPOWIERZANIA MIN. 2,29 m² (130% POW. CZYNNEJ OKNA ODDYMIAJĄCEGO)</p>
	KIERUNEK OTWIERANIA	PROJ. OKNO - UCHYLNE NA ZEWN. POD KĄTEM 90° + FIX
	LICZBA	1
LICZBA RAZEM		1
POW. CZYNNNA NAPOWIERZANIA		min. 2,29 m²
POW. CZYNNNA ODDYMIANIA		1,76 m²
UWAGI		<p>- ZESTAW Z PROFILI ALUMINIOWYCH W KOLORZE BIAŁYM - MAKSYMALNIE ZBLIŻONYM DO ISTNIEJĄCEGO KOLORU OKIEN</p> <p>- SYSTEMOWE OKNO ODDYMIAJĄCE WYPOSAŻONE W DWA WEWNĘTRZNE SIŁOWNIKI WRZECIONOWE + RYGIEL - UCHYL. NA ZEWNĄTRZ POD KĄTEM 90°</p> <p>- SYSTEM ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ WG PROJ. IE</p> <p>- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO PROJ. ZESTAWU U=0,8 W/m²K</p> <p>MARKA REFERENCYJNA: MERCOR mcr OSO THERM 75 WRAZ Z SIŁOWNIKAMI WRZECIONOWYMI W26-G450 2.8A WYSIĘG 450mm + RYGIEL LUB INNY PRODUKT RÓWNOWAŻNY. NALEŻY DOSTARCZYĆ JAKO KOMPLET OKNO + SIŁOWNIKI WRAZ Z CERTYFIKATEM ITB, APROBATĄ TECHNICZNĄ ITB I ŚWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP</p> <p>- ISTNIEJĄCE DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NÓŻKI UMOŻLIWIAJĄCE REZCZNA BLOKADĘ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH</p>
UWAGI OGÓLNE		<p>UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE.</p> <p>W PRZYPADKU WYKRYCIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY DOSTOSOWAĆ SZEROKOŚĆ ZESTAWU DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU O ILE SZEROKOŚĆ TA NIE JEST MNIEJSZA NIŻ ZAŁOŻONA W PROJEKCIE. W PRZECIWNYM WYPADKU NALEŻY BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I WSTRZYMAĆ PRACĘ WYKONAWCZĄ. MONTAŻ OKNA ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH I INSTRUKCJI PRODUCENTA</p> <p>LOKALIZACJA WG RZUTÓW</p>

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI MAŁGORZATA OKRZEJA - ŁĄZOWSKA 02-777 WARSZAWA, UL. RODZINY UL. MÓW 10/21 TEL./FAX: 22 643 28 70 TEL: 897 213 186		Nr umowy INW/22/RE/2018
Obiekt i adres	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10	
Inwestor	Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno	
Temat	Projekt wykonawczy dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016 r.	
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki okiennej	Skala 1:100
	Imię i nazwisko	Data
Projektant	mgr inż. arch. Małgorzata Okrzeja-Łazowska upr. nr 163/84/WBPP	04. 2018
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Ginter upr. nr MA/010/17	04. 2018
		Rys. / Ilość 5/B