



Piaseczno, dn. 13.03. 2015r.

DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEN
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury i Transportu
Publicznego
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

nr 089/WKD/15

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na pismo IT7011.1.2015.DK.72 z 09.02.2015r określa poniżej warunki dotyczące budowy infrastruktury wod-kan w związku z przebudową ulicy **Polnej** na odcinku od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki oraz ul. **Moniuszki** na odcinku od skrzyżowania ulic Polna i ul. Wschodniej miejscowości w Chyliczki po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Wodociąg

1. W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje się sieć wodociągowa Dn 110mm i Dn160mm. Nie wymaga ona dodatkowej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji w związku z planowaną inwestycją. Należy doprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia do posesji w uzgodnieniu z właścicielami posesji.

II. Kanalizacja sanitarna

1. W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Nie wymaga ona dodatkowej rozbudowy, przebudowy lub modernizacji w związku z planowaną inwestycją. Należy doprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia do posesji w uzgodnieniu z właścicielami posesji oraz rewizję na kanalizacji podciśnieniowej na wysokości ul. Melanii.

III. Kanalizacja deszczowa

1. W obrębie planowanej przebudowy brak jest kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych.

IV. Wymagania ogólne

1. Wszystkie rozwiązania techniczne dotyczące ewentualnych kolizji nowoprojektowanego układu drogi z infrastrukturą wod-kan powstałych na etapie projektowym należy sukcesywnie uzgadniać z PWiK Piaseczno.
2. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
3. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci wod-kan należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod-kan podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Po zakończeniu robót wykonać plan sytuacyjny z pomiarami do istniejącej armatury.
8. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
9. Ważność warunków 2 lata.

Przebudowano warunki warunków do 03.2019r

Dyrektor Techniczny
PWiK Piaseczno Sp. z o.o.

PWiK PIASECZNO
DZIAŁ INWESTYCJI I UZGODNIEN
Główny Specjalista
Rozwój Budownictwa