

Piaseczno dnia, 03.12.2018r.

RZP.271.182.2015.BN.2695

### Według rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 od strony ul. Dworcowej w Piasecznie”.**

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania.

1. Prosimy o określenie przez Zamawiającego czy w sytuacji występowania w grudniu niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących mieć negatywny wpływ na jakość wykonywanych prac Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji danego zadania na termin umożliwiający realizację budowy w warunkach pogodowych niezagrożających jakości prac.

#### Odpowiedź na pytanie:

Tak. § 15 wzoru umowy

2. Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wypełnienia płyt ażurowych jakimś materiałem, gdyż pozycja dotycząca tego zakresu odnosi się do STWiORB D.05.03.23, która opisuje kostkę betonową nie występującą w danym przetargów. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju materiału oraz jego parametrów.

#### Odpowiedź na pytanie:

W odpowiedzi na pismo z prośbą o wyjaśnienie SIWZ Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający będzie wymagał wypełnienia płyt ażurowych piaskiem i humusem.

Dokonane wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:  
Wg rozdzielnika  
RZP a/a  
Strona internetowa

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych