



SPIS POMIESZCZEŃ			
NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA M <sup>2</sup>	RODZAJ POSADZKI
0.01	KIATKA SCHODOWA KL.2	24.63	GRES ISTNIEJĄCY
0.02	POM. GOSPODARCZE	5.72	
0.03	SZATNIA PRZEDSZKOLA 60-70 osób	23.83	
0.04	KORYTARZ	42.01	
0.05	MAGAZYN	24.58	
0.06	POKÓJ INTENDENTA	8.91	WYMIANA WYKŁADZINY PCV NA WYKŁADZINĘ TRUDNOZAPALNĄ
0.07	ŁAZIENKA PERSONELU	9.96	GRES ISTNIEJĄCY
0.08	SZATNIA PERSONELU	9.35	
0.09	MAGAZYN	2.21	
0.10	PISALNIA	4.43	
0.11	MAGAZYN	4.78	
0.12	WIATROKAP	9.89	
0.13	MAGAZYN	10.69	
0.14	MAGAZYN	14.43	
0.15	OBIEKALNIA	19.49	
0.16	KUCHNIA	34.20	
0.17	WIATROKAP	2.19	
0.18	ZMYWALNIA	15.55	
0.19	STÓŁOWKA	59.72	WYMIANA WYKŁADZINY PCV NA WYKŁADZINĘ TRUDNOZAPALNĄ
0.20	TOAILETA	11.44	BO
0.21	TOAILETA	11.22	
0.22	KIATKA SCHODOWA KL.1	47.86	BIEG SCHODÓW BIEŻEM ZE SPOCZNIKIEM - ISTNIEJĄCY ŁASTROK; HALL - WYMIANA WYKŁADZINY PCV (R1,30m <sup>2</sup> ) NA WYKŁADZINĘ TRUDNOZAPALNĄ
0.23	PRZEDSIENIE	9.27	GRES ISTNIEJĄCY

## OZNACZENIA GRAFICZNE

MCR

CENTRALA ODDYMIAJĄCA mcr9705



PRZYCISK ODDYMIANIA RPO-1



SIŁOWNIK OKNA ODDYMIAJĄCEGO (dostawa wg proj. cz. architektoniczna)



CZUJKA OPTYCZNA DYMU



OPRAWA OUTDOOR LED SIECIOWO-AWARYJNA 3W, AUTOTEST Z UKŁADEM GRZEWCYM BATERIA 2h  
OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h



PODŚWIELANY ZNAK BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACYJNY  
OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h (BATERIA 2h)  
HELIOS LED, 2W, AUTOTEST (montaż ścienny/sufitowy)



OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h (bateria 2h)  
AWEX HELIOS HWM/3,2W, AUTOTEST



OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h (bateria 2h)  
AWEX AXNC 6W, AUTOTEST

 <b>BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI</b> MAŁGORZATA OKRZEJA - ŁĄŻOWSKA 02-777 WARSZAWA, UL. RODZINY ULIMÓW 10/21 TEL./FAX: 22 643 26 70 TEL: 097 213 106				Nr umowy INW/22/RE/2018	
Oblekt i adres		Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10			
Inwestor		Gmina Piaseczno, ul. Kościuszkł 5, 05-500 Piaseczno			
Temat		Projekt wykonawczy dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016 r.			
Tytuł rysunku		Instalacje elektryczne - Rzut parteru		Skala 1:100	
		Imię i nazwisko		Data	
Projektant		mgr Inż. Jacek Sapieja upr. nr Wa-89/01		04. 2018	
Projektant					
				1.2/E	