



NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA M ²	RODZAJ POSADZKI
0.01	KIATKA SCHODOWA KL.2	34.63	
0.02	POM. GOSPODARSTWA	5.72	
0.03	SZATNIA PRZEDSZKOLA 30-35 OSÓB	23.83	
0.04	KORYTARZ	47.01	
0.05	MAGAZYN	24.58	
0.06	POKÓJ INTENDENTA	8.91	
0.07	ŁAZIENKA PERSONELU	5.96	
0.08	SZATNIA PERSONELU	9.35	
0.09	MAGAZYN	2.31	
0.10	PRALNIA	4.43	
0.11	MAGAZYN	4.78	
0.12	WIATROŁAP	5.99	
0.13	MAGAZYN	19.09	
0.14	MAGAZYN	14.43	
0.15	OBIEKTYWNA	19.49	
0.16	KUCHNIA	34.20	
0.17	WIATROŁAP	2.19	
0.18	ZMYWALNA	18.65	
0.19	STOŁÓWKA	59.72	
0.20	TOALETY	11.44	
0.21	TOALETY	11.22	
0.22	KIATKA SCHODOWA KL.1	47.86	
0.23	PRZEDSIÖNIENIE	6.27	

OZNACZENIA GRAFICZNE

MCR

CENTRALA ODDYMAJĄCA mcr9705



PRZYCIŚK ODDYMIANIA RPO-1



SIŁOWNIK OKNA ODDYMAJĄCEGO (dostawa wg proj. cz. architektonicznej)



CZUJKA OPTYCZNA DYMU



OPRAWA OUTDOOR LED SIECIOWO-AWARYJNA 3W, AUTOTEST Z UKŁADEM GRZEW CZYM BATERIA 2h



OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h (BATERIA 2h) HELIOS LED, 2W, AUTOTEST (montaż ścienny/sufitowy)



OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h (bateria 2h) AWEX HELIOS HWM/3,2W, AUTOTEST



OPRAWA AWARYJNA, PODTRZYMANIE ZASILANIA 1h (bateria 2h) AWEX AXNC 6W, AUTOTEST

PRZECIĄŻNIWALNOŚĆ W ZABEZPIECZENIU
mgr inż. Jacek Sapieja, nr 01.05.2018
Warszawa

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
z uwagami

 proinvest 02-777 WARSZAWA, UL. RODZINY ULMÓW 10/21			BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI MAGDARZATA OKRZEJA - ŁĄDZKA TEL./FAX: 22 643 28 70 TEL: 697 213 196		Nr umowy INW/22/RE/2018	
Obiekt i adres		Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10				
Inwestor		Gmina Piaseczno, ul. Kościuszk 5, 05-500 Piaseczno				
Temat		Projekt wykonawczy dostosowania części budynku, lokalu w którym prowadzone jest przedszkole, do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2016 r.				
Tytuł rysunku		Instalacje elektryczne - Rzut parteru			Skala 1:100	
		Imię i nazwisko		Data	Podpis	
Projektant		mgr inż. Jacek Sapieja upr. nr Wa-89/01		04. 2018		
Projektant					Rys. / Ilość 1.1/E	