Obwody główne pompy c.o.p.B	Zabezp. obwodów		Obwody sterowania pompy c.o.p.B		Sygnalizacja optyczna w RWC
			Ręczne	Automaty-czne	Praca pompy
			Zwacie lub przeciążenie		
			Termostat		



Diagram łącznika S12

ŁK-15/1.834			
	R	0	A
	-45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne

Wyłączone

Automatyczne

X1: ⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC

Obwody główne pompy c.o.p.S	Zabezp. obwodów	Termostat	Obwody sterowania pompy c.o.p.S		Sygnalizacja optyczna w RWC
			Ręczne	Automaty-czne	Praca pompy
			Zwacie lub przeciążenie	Awaria zb. pompy	



Diagram łącznika S13

ŁK-15/1.834			
	R	0	A
	-45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne

Wyłączone

Automatyczne

X1: ⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC

Inwestor:
GOSiR PIASECZNO
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno

Lokalizacja:
Piaseczno ul.Gen. Wł. Sikorskiego 20

Projekt:
Remont węzła cieplnego

Treść rysunku:
Schemat sterowania pompą c.o.p.B i c.o.p.S

Faza:
projekt wykonawczy

Część:
elektryczna

Projektant branżowy:

Kompleksowe Usługi Projektowo-Wykonawcze
MARKO
02-934 Warszawa, ul. Spalska 3/11 tel/fax. (0-22) 842-92-04
biuro: 02-785 Warszawa, ul. Nutki 3/5 tel. (022) 405-45-15

Podpis/data:

Projektant:
Zbigniew Winiarek

Skala:

Sprawdzający:
Waldemar Lasek

Nr rys.:
9

Data:
lipiec 2017