



Piaseczno, dn. 19.04.2018 r.

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:
Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wodociągowej nr 293/W/18/PP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek z dnia **21.03.2018 r.** określa poniżej warunki na włączenie do miejskiej sieci wodociągowej istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ulicy **Białej Brzozy 3** w miejscowości **Zalesie Górne** nr działki ewidencyjnej **567** po uwzględnieniu następujących wymogów.

1. Wyrażamy zgodę na pobór wody na cele bytowe oraz cele ppoż. poprzez przebudowę/rozbudowę lub w przypadku budowy nowego przyłącza likwidację istniejącego przyłącza.
 - 1.1 Włączenie wykonać do przewodu wodociągowego Ø110mm przebiegającego w ulicy Białej Brzozy.
 - 1.2 Wodomierz główny należy usytuować w studni wodomierzowej lub pomieszczeniu technicznym w budynku.
 - 1.3 Gwarantowane ciśnienie średniodobowe w sieci miejskiej 2,0 atm.

Miejsce włączenia do sieci wodociągowej wskazano na załączniku mapowym.

Należy opracować projekt techniczny przyłącza zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt w 3 egzemplarzach złożyć do uzgodnienia (w wersji papierowej oraz na płycie w pliku pdf) do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Prace związane z wykonaniem przyłączy wod-kan prowadzić zgodnie z w/w wytycznymi.

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowane są projektowane przewody.

Realizację przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy.

W przypadku przyłącza ciśnieniowego doprowadzenie kabla energetycznego do skrzynki sterowniczej pompowni zapewnia Inwestor.

Przyłącza w otwartym wykopie zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na dwa dni przed jego wykonaniem.

Po dokonaniu odbioru przyłączy Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. stosowną umowę na korzystanie z usług.

Powyższe zapisy obowiązują w aktualnym stanie prawnym nieruchomości gruntowej posesji, której dotyczy.

Ważność warunków 2 lata.

PWiK PIASECZNO
MŁODSZY SPECJALISTA DS.
INWESTYCJI I UZGODNIEŃ
[Podpis]
Inż. Patryk Pławucki