

Piaseczno, dnia 2017-08-11



PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.331.2017
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja deszczowa.**

Lokalizacja:

gmina: **PIASECZNO**

obręb: **CHYLICZKI**

ulica : **Moniuszki, Wschodnia**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **„Mała Retencja”, Mariusz Dzedzic ul. Korczunkowa 16 , 05-503 GŁOSKÓW , upoważniony przez Gmina Piaseczno**

W dniu **2017-08-11** w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.331.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Z up. Starosty Piaseczyńskiego Przewodniczący Zarządu Koordynacyjnego			
Lp	Imię, Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1.	Podinspektor PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ Katastru	Podinspektor, z uwzględnieniem stanowiska PGE Dystrybucja S. A., PSG Sp. z o.o.	
2.	Bogdan Kalasa PGE DYSTRYBUCJA S.A.	NIE UZGODNIONO/UZGODNIONO z uwagami w protokole/bez uwag 11 SIE 2017	
3.	Pawel Dudowski NETIA S.A.	ben waga	
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawił się	
5.	DAMIAN SKOTARCZAK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	UZGODNIONO Z UWAGĄ 11.08 17	
6.	GDDKIA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Nie dotyczy	

gmina: **PIASECZNO**

obręb: **CHYLICZKI**

ulica : **Moniuszki, Wschodnia**

7.	<i>Pawel Goss</i> MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	<i>Uzgodniono</i>	<i>[Signature]</i>
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Nie dotyczy	
9.	<i>Uszkodzenie RASIN</i> GMINA - PIASECZNO	<i>U ZGODNIONO</i>	<i>CR</i>
10.	<i>Syfuie Kalinowski</i> WOJ.ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNE	<i>uzgodniono</i>	<i>[Signature]</i>
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE	Prawidłowo zawiadomiony nie stawił się	
13.	<i>st. dowódca Zapocia</i> CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Terenów Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia	<i>[Signature]</i>
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	Prawidłowo zawiadomiony nie stawił się	
15.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

PEE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Jeziora

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznym prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiedzy technicznej zawartej w PNE-05125
 Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia
 O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dysk. Jzytorsk. RE Jeziora tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.
 Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziora

PEE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Jeziora

Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0 4kV, SN-15kV i WN-110kV.
 Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m) wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziora z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100
 Linie napowietrzna na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia

Lp. 2.

A.D.S.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem O/Warszawa 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

11 SIE 2017
[Signature]

