



Warszawa, dnia 17 października 2017 r.

W-5.453.188.2017.1

ROBIMART Sp. z o.o.
Ul. Staszica 1, piętro V. lok. 506
05 – 800 Pruszków

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni skrzyżowania DW 721 z ul. Moniuszki w m. Chyliczki.

W odpowiedzi na pismo GPI-10/478/09-2017 z dnia 21.09.2017r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 721** (Uzgodnienie nr UK-721-165/17 z dnia 17.10.2017r) konstrukcję nawierzchni skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ulicą Moniuszki w miejscowości Chyliczki, zgodnie z załączonym do pisma rysunkiem nr 3 oraz poniższymi uwagami:

- w pasie drogi wojewódzkiej obrzeża betonowe 8x30 ustawić na podsypce cementowo – piaskowej 1:4,
- w pasie drogi wojewódzkiej na chodniku i ciągu pieszo rowerowym podsypkę cementowo – piaskową wykonać o grubości 3 cm,
- przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę, Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Do wiadomości email:

1. RD Otwock – Piaseczno.
2. Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji I-1 – MZDW w Warszawie.