

RZP.271.25.2019.IT. 407

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 3
Referat Zamówień Publicznych
tel. 701 76 54 701 76 55

Piaseczno 11.03.2019r.

**Strona internetowa
Wykonawcy wg rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Firma (...) zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę kruszywa z kamienia naturalnego łamanego na kruszywo z recyklingu z zachowaniem odpowiedniej nośności podbudowy i grubości. Takie rozwiązanie pozwoli na zoptymalizowanie kosztów całego projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań, pod warunkiem, że „kruszywo z recyklingu” ma atest pozwalający na ponowne wbudowanie w ramach robót drogowych i technicznie odpowiada warunkom Zamawiającego.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Z up. Dyrektora
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Bogdanowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

RZP a/a

Strona internetowa

Wykonawcy wg rozdzielnika

INSPEKTOR

mgr Iwona Tetuch