

Według rozdzielnika

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni ul. Pułaskiego w Piasecznie**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania:

- 1.Czy w pkt. 2.2 kosztorysu ofertowego należy zawrzeć koszt tylko usunięcia gruntów organicznych czy także wymianę na grunt niespoisty
- 2.Czy Zamawiający wymagać będzie wykonania warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 gr. 25cm (brak takich pozycji w kosztorysie ofertowym).

Odpowiedzi:

Ad 1

W pkt 2.2 kosztorysu ofertowego należy zawrzeć koszty usunięcia gruntów organicznych.

Ad 2

Zamawiający wymaga wykonania warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 gr 25 cm na odcinku od ul. Norwida do końca ulicy. Należy w/w zakres skosztorysować. Faktycznie w kosztorysie brak w/w zakresu.

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Adresaci
- 2.Strona internetowa
- 3.RZP a/a

Z wiceburmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Bartłomiej
Korowicki Referat Zamówień Publicznych