

RZP.271.70.2019.DD- 982

Piaseczno dnia 05.06.2019r.

## Według rozdzielnika

### Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Piasecznie.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr.15cm na miejscu, mieszając cement z gruntem istniejącym, czy grunt stabilizowany cementem ma być dowieziony z betoniarni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na miejsce robót ( teren intensywnie zabudowany ) nie wyraża zgody na mieszanie cementu z gruntem na miejscu. Ponadto projektant w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określił wymagania dotyczące wykonania stabilizacji, w których nie dopuszcza wykonania stabilizacji tą metodą tylko za pomocą gotowej mieszanki dowiezionej samochodami z węzła betoniarskiego ( strona 115 STW i OR ).

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Adresaci
- 2.Strona internetowa
- 3.RZP a/a

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Andrzej Barłowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych