

RZP.271.70.2019.DD.1016

URZĄD MIASTA I GMINY
05-800 PIASECZNO, ul. Kościuszki 5
REFERAT
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(2)

Piaseczno dnia 07.06.2019r.

Według rozdzielnika

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Piasecznie.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zwrócili się z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania w załączeniu

Odpowiedzi:

1. W załączeniu przekazujemy skorygowany kosztorys ofertowy w zakresie oznakowania na podstawie zamiennego projektu stałej organizacji ruchu,
2. W załączeniu przekazujemy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) w części dotyczącej wykonania odwodnienia liniowego,
3. Zamawiający nie posiada aktualnych pomiarów rezystancji kabli oświetlenia w ul. Sikorskiego,
4. W razie stwierdzenia uszkodzenia kabli zasilających oświetlenie drogowe Zamawiający dopuszcza ewentualną wymianę okablowania podziemnego.
- 5,6 Kamera zamontowana na słupie oświetlenia ulicznego należy do Straży Miejskiej i demontaż oraz ponowny montaż kamery wraz z zasilaniem nie wchodzi w zakres opracowania.
7. W ofercie należy przyjąć w wycenie 14 kpl. opraw i słupów do wymiany.

W załączeniu :

1. Kosztorys ofertowy do zamiennego projektu SOR.
2. SST dla odwodnienia liniowego.

Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Adresaci
- 2.Strona internetowa
- 3.RZP a/a

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

1. Czy Zamawiający uzupełni tabelę kosztorysu ofertowego o dodatkowe pozycje i ilości wynikające z zamiennego projektu stałej organizacji ruchu?

2. Proszę o udostępnienie specyfikacji odwodnienia liniowego.

3. Czy Zamawiający posiada pomiary rezystancji izolacji kabli oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego?

4. Zakres oświetlenia drogowego dotyczy tylko wymiany słupów i opraw, co z uszkodzonymi kablami w terenie są wykonane przewieszki?

5. Do kogo należy kamera zamontowana na słupie oświetlenia drogowego przeznaczonego do wymiany?

6. Kto ma wykonać demontaż i ponowny montaż kamery i przewodów zasilających kamerę na słupie przeznaczonym do wymiany?

7. Proszę o sprecyzowanie ile słupów i opraw jest do montażu. W kosztorysie jest 13kpl. a na rysunku nr 2019-01-15_K-E-OSW-001-01.pdf koncepcji przedstawiono 14 kpl.