

RZP.271.70.2019.DD.1023

Piaseczno dnia 10.06.2019r.

## Według rozdzielnika

### Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Piasecznie.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zwrócili się z pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania w załączeniu

Odpowiedzi:

1. Do wyceny należy przyjąć 14 opraw i słupów do montażu. Kosztorys w zakresie ilości słupów do montażu i demontażu jest poprawny. Demontujemy więcej niż montujemy,
2. W załączeniu przekazujemy kartę katalogową oprawy, do wyceny można użyć innej równoważnej, natomiast słup należy przyjąć zgodnie z wymaganiami pkt. 7.4 Koncepcji i zatwierdzić u Zamawiającego,
3. Montaż muf kablowych, ułożenie kabla oświetleniowego, kopanie i zasypaniem rowów kablowych, ułożenie bednarki należy wycenić w poz. 9.2 Kosztorysu ofertowego.
4. Do przedłużenia istn. przęseł kablowych należy użyć kabla typ YAKXS 4x25.

W załączeniu :

1. Przykładowa Karta produktu

Powyższy dokument jest dostępny na stronie internetowej

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Adresaci
- 2.Strona internetowa
- 3.RZP a/a

Z up. kierownika  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Andrzej Bożowski  
Referat Zamówień Publicznych

3. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do kosztorysu ofertowego dział 9 pozycji związanych z montażem muf kablowych, ułożeniem kabla oświetleniowego, kopaniem i zasypywaniem rowów kablowych, ułożeniem bednarki. Roboty te są opisane w projekcie dział 7 Branża elektroenergetyczna.
1. W kosztorysie ofertowym dział 9 Wymiana oświetlenia ulicznego w pozycji 9.2 jest napisane montaż słupa oświetleniowego wraz z fundamentem oraz oprawą LED ilość 13 sztuk, natomiast w projekcie dział 7 punkt 7.3 jest napisane „Projektuje się 15 opraw” prosimy o informację ile opraw i słupów należy przyjąć do wyceny?
4. Prosimy również o podanie typu kabla oświetleniowego jaki ma zostać użyty do przedłużenia istniejących przęseł kablowych.
2. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej poglądowych kart katalogowych opraw i słupów oświetleniowych.