

**Strona internetowa
Wykonawcy wg rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie off-grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1

1. Jaki pobór mocy podczas pracy urzędu?
2. Jaki pobór mocy podczas nieczynnego urzędu (np 64 godziny od piątek 15:00 do poniedziałek 8:00)?
3. Jaka pojemność baterii (kWh)? Proszę pamiętać, że sprawność układu zawsze wynosi maksimum 80%.
4. Jaki priorytet układu? Konsumpcja własna czy ładowanie baterii?
5. Czy można zastosować 3 falowniki po 6-9kW?

Odpowiedź:

Ad. 1

W godzinach pracy Urzędu pobór mocy wynosi ok. 60 kW.

Ad. 2

Poza godzinami pracy Urzędu pobór mocy wynosi ok. 10 kW.

Ad. 3

Pojemność baterii powinna wynosić min. 40 kWh zgodnie z OPZ.

Ad. 4

Priorytet układu powinien być: konsumpcja własna.

Ad. 5

Nie dopuszcza się montażu trzech mniejszych falowników.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

RZP a/a

Strona internetowa

Wykonawcy wg rozdzielnika

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych