

RZP.271.111.2019.IT. 1708

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
Referat Zamówień Publicznych
tel 701 76 54, 701 76 55

Piaseczno 20.09.2019r.

**Strona internetowa
Wykonawcy wg rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę instalacji fotowoltaicznej w układzie off-grid w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach przetargowych. W zał. „A” OPZ w pkt. 2.3 jest zawarta informacja „utrata wydajności w ciągu 20 lat Max 20%”. W pkt. 4 tego samego dokumentu jest informacja „po upływie 25 lat wydajność paneli będzie większa od 85%”. Proszę o jednoznaczne określenie, który z parametrów jest wiążący?

Odpowiedź:

Zapis OPZ pkt 2.3 jest wiążący tj. utrata wydajności w ciągu 20 lat max. 20%.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

RZP a/a

Strona internetowa

Wykonawcy wg rozdzielnika

INSPEKTOR

mgr Iwona Tatuch