

Piaseczno dnia, 03.02.2020r

RZP.271.9.2020.BN.182

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, iż mieszanka mineralno-bitumiczna do wykonania remontów cząstkowych na gorąco ma być wyprodukowana w wytwórni, a nie przy pomocy recyklera.

Odpowiedź

Mieszanka mineralno-bitumiczna do wykonania remontów cząstkowych na gorąco, ma być wyprodukowana w wytwórni, a nie przy pomocy recyklera.

Dokonane wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wg rozdzielnika

RZP a/a

Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych