



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno 2020 -02- 06

IT.0003.2.2020.MŁ

Radna
Rady Miejskiej w Piasecznie
Pani Hanna Krzyżewska

dot. kontroli hydrantów.

W nawiązaniu do Pani interpelacji z 20 stycznia 2020 r. (data otrzymania 23 stycznia 2020 roku) uprzejmie informuję, iż sieć wodociągowa w ul. Kombatantów wyposażona jest w hydranty podziemne zamontowane bezpośrednio na przewodzie wodociągowym. Według informacji uzyskanych z Przedsiębiorstwa i Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w dniu 18 stycznia w czasie trwającej akcji gaśniczej, podczas próby odkręcenia przez Straż Pożarną został uszkodzony jeden z hydrantów zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ul. Kombatantów i ul. Leszczynowy Zaulek. Przedsiębiorstwo uszkodzony hydrant wymieniło w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39 na bieżąco prowadzi przeglądy i konserwację hydrantów zewnętrznych na terenie całej gminy. Jednakże z uwagi na wzrost liczby pożarów w rejonie Julianowa i Józefostawia Spółka zobowiązała się do lepszego oznakowania hydrantów zewnętrznych. Przedsiębiorstwo planuje również wymianę niektórych hydrantów podziemnych na naziemne, tak aby stały się bardziej widoczne dla Straży Pożarnej. Powyższe działania zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zdecydowanie ułatwią jednostkom Straży Pożarnej prowadzenie akcji.

Straż Miejska w Piasecznie wzmocni nadzór nad budynkami niezamieszkałymi po kątem przebywania tam osób niepożądanych.

Z poważaniem

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sekretarz Miasta i Gminy Piaseczno.
4. IT a/a.

Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego

(+48 22) 70 17 676

lecki@piaseczno.eu

www.piaseczno.eu