



Piaseczno, dn. 29.03.2019 r.

## DZIAŁ TECHNICZNY

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:

Gmina Piaseczno

Ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

## WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wodociągowej nr 178/W/19/PP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2019 r. określa poniżej warunki na włączenie do miejskiej sieci wodociągowej działki przy ulicy **Młynarskiej** w miejscowości **Piaseczno** nr działki ewidencyjnej **17/1** po uwzględnieniu następujących wymogów.

1. Wyrażamy zgodę na pobór wody na cele bytowe w ilości 5 m<sup>3</sup>/dobę z miejskiej sieci wodociągowej Ø150mm przebiegającej w ulicy Warszawskiej lub z miejskiej sieci wodociągowej Ø200mm przebiegającej w ulicy Młynarskiej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do przedmiotowej działki.
  - 1.1 Na przyłączy przed granicą posesji należy zamontować zasuwę odcinającą.
  - 1.2 Gwarantowane ciśnienie średniodobowe w sieci miejskiej 2,0 atm.

Przyłącze wskazano na załączniku mapowym.

Należy opracować projekt techniczny przyłącza wodociągowego zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt w 3 egzemplarzach złożyć do uzgodnienia (w wersji papierowej oraz na płycie w pliku pdf) do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Prace związane z wykonaniem przyłączy wod-kan prowadzić zgodnie z w/w wytycznymi.

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowane są projektowane przewody.


Realizację przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy. W razie przyłącza ciśnieniowego doprowadzenie kabla energetycznego do skrzynki sterowniczej zapewnia Inwestor.

Przyłącza w otwartym wykopie zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na dwa dni przed jego wykonaniem.

Po dokonaniu odbioru przyłączy Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. stosowną umowę na korzystanie z usług.

Powyższe zapisy obowiązują w aktualnym stanie prawnym nieruchomości gruntowej posesji, której dotyczą.

Ważność warunków 2 lata.

PWiK PIASECZNO  
MŁODSZY SPECJALISTA DS.  
INWESTYCYJ I UZGODNIEŃ  
  
Inż. Patryk Pławucki