



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie  
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień

**UZGODNIENIE**  
data 25.11.2019 nr PS/GWA 2MSH 762 1034.17  
Pismo nr z dn. stanowią załącznik do dokumentacji  
do Zarządzania Siecią  
PROJEKTANT: inż. Artur Kolanowski  
LKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU

LEGENDA:

- PROJEKTOWANY GAZOCIĄG  
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU

Uwaga:

- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego gazociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
- Należy wykonać przetłoczenie wszystkich nieruchomości do sieci gazowej osobnym przyłączem z trójnikiem siodłowym.
- Pod zasuwą/kurkiem należy wykonać blok podporowy.
- Przy skrzyżowaniach układanego gazociągu z istniejącymi kablami, kable należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi o długości min. 0,5m poza obrys rury gazowej.
- Przy skrzyżowaniach z projektowanymi kablami kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min. 0,5m poza obrys rury gazowej.

Inwestor		 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: <a href="mailto:urząd@piaseczno.eu">urząd@piaseczno.eu</a> ; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a>	
Jednostka projektowa		<b>ROBIMART</b> ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-500 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: <a href="mailto:biuro@robimart.pl">biuro@robimart.pl</a> ; <a href="http://www.robimart.pl">www.robimart.pl</a>	
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZynie			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ GAZOWA ZŁOKALIZOWANA W OBRĘBIE DROGI GMINNEJ –ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZynie, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża SANITARNA	Tom II/IIIC
Projektant inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis	Data PAŹDZIERNIK 2019
Opracował mgr inż. Beata Rusak		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis	1:500
Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJNY		Nr rys. 1	Nr strony