


ZAKRES PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ:  
UL. DWORCOWA – PRZEJŚCIE POD RZĘKĄ PEREŁKĄ  
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ DN300 STALOWEJ NA SIEĆ Ø355 PE100 SDR17,6

Specjalistyczne urządzenie zamykające do rur stalowych należy stosować w odległości min 6,0m od miejsca prac włączeniowych.

UL. DWORCOWA – OD RZĘKI PEREŁKA DO UL. NADARZYŃSKIEJ  
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ø90PE NA SIEĆ Ø90 PE100 SDR17,6  
DO ZAMKNIĘCIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT:  
Na gazociągu Ø90 w ul. nadarzyńskiej założyć urządzenie specjalistyczne do rur PE

WYŁĄCZENIA ODBIORCÓW:  
UL. DWORCOWA: 3

*Wspodpisano schemat wyłączeń*  
23.10.2018  
Starszy Specjalista  
ds. Technicznych  
*Malgorzata Drzewiecka*  
Małgorzata Drzewiecka

Inwestor		 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: <a href="mailto:urzad@piaseczno.eu">urzad@piaseczno.eu</a> ; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a>	
Jednostka projektowa		<b>ROBIMART Sp. z o.o.</b> ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: <a href="mailto:biuro@robimart.pl">biuro@robimart.pl</a> ; <a href="http://www.robimart.pl">www.robimart.pl</a>	
<b>ROBIMART</b>			
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ GAZOWA ZŁOKALIZOWANA W OBRĘBIE DROGI GMINNEJ –ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE, POWIAT PIASECZYŃSKI			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Bronzo SANITARNA	Tom II/IIC
Projektant inż. Artur Kolanowski		Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował mgr inż. Beata Rusak			Podpis
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujawski		Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis
Nazwa rysunku SCHEMAT WYŁĄCZEŃ		Nr rys. 3	Nr strony