

27.03.2018r.
GR/PP/PP/4982/2018

Burmistrz Piaseczna
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Dotyczy: warunków usunięcia kolizji nr GR/PP/PP/12862/2017.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 08.03.2018r. informujemy, iż zmianie ulegają zapisy pkt. 2 oraz pkt. 4. lit. a) i b) warunków usunięcia kolizji nr GR/PP/PP/12862/2017 z dnia 29.06.2017r., które przyjmują brzmienie:

2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu, będące własnością Spółki:

- linia kablowa 15 kV relacji Piaseczno - PZZ, 3 x XRUHAKXS 1x120 mm²,
- linia kablowa 15 kV relacji Piaseczno – Multi Hekk, 3 x XRUHAKXS 1x120 mm²,
- linie napowietrzne i kablowe 0,4 kV przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Jana Pawła II.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

4. W celu usunięcia występującej kolizji należy:

- a) odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie wybudowania:
 - nowych odcinków linii kablowych 15 kV relacji PZZ i Multi Hekk poprowadzonych po nowych, niekolidujących trasach. Zastosować kable typu XRUHAKXS 1x120 mm², w izolacji 20 kV.
 - nowych odcinków linii kablowych 0,4 kV oraz napowietrznych 0,4 kV. Stosować kable typu YAKXs 4x120 mm² lub 4x240 mm² wg. obliczeń projektowych oraz przekrojów istniejących linii (dla linii) oraz YAKXs 4x35 mm² (dla przyłączy) oraz przewody typu ASXSn 4x70 mm² (dla linii) i ASXSn 4x25 mm² (dla przyłączy). Zachować zasilanie istniejących obiektów, w przypadku przebudowy linii napowietrznej na kablową wymienić istniejące przyłącza i włączyć na kablowe.
- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Informujemy, iż przekrój istniejących linii kablowych 15 kV oraz linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV należy potwierdzić w Wydziale Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Jeziorna, Robert Sakowski, tel. 22-701-33-40.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Piotrem Proniewiczem, tel. 22-512-13-95.

Z poważaniem

k/o:

- 1. GR/PP
- 2. RE-2