

Piaseczno dnia, 24.04.2020r

RZP.271.29.2020.BN.518

### Według rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Rozbudowę ulicy gminnej – ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Nadarzyńskiej ( wraz ze skrzyżowaniem) w Piasecznie w ramach zadania: Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie”**

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

#### Pytanie 1

W przedmiarze robót „Przedmiar\_PGE\_DWORCOWA\_E2\_1 na przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i NN Zamawiający umieścił w pozycji nr 64 zakres robót dotyczący przenośnej stacji transformatorowej kpl.1. Natomiast zamieszczone przez Zamawiającego projekty wykonawcze nie obejmują takiego zakresu prac jak „Przenośna stacja transformatorowa”. Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac z pozycji nr 64 oraz zamieszczenie dla niej dokumentacji wykonawczej lub też korektę przedmiaru robót.

#### Odpowiedź

W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące przetargu pn. „Rozbudowa ulicy gminnej – ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Nadarzyńskiej ( wraz ze skrzyżowaniem) w Piasecznie w ramach zadania: Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” – Sprawa 29/2020, informuję, że pozycja nr 64 dotycząca pliku „Przedmiar\_PGE\_DWORCOWA\_E2\_1” dotycząca Przenośnej stacji transformatorowej jest stworzona poprawnie. Zamawiający informuje, że niniejsza stacja transformatorowa została ujęta jako zabezpieczenie/rezerwa w przypadku przerwy w dostawie zasilania na wypadek awarii przy prowadzeniu prac. W przypadku, gdyby okazała się ona zbędna ze względu na brak awarii przy wykonywaniu prac Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy przewiduje zmniejszenie zakresu prac. W związku z powyższym zarówno przedmiar robót jak i projekt wykonawczy są poprawne w tej kwestii a w związku z tym Zamawiający nie przewiduje na tej podstawie ich zmieniać.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:  
Wg rozdzielnika  
RZP a/a  
Strona internetowa

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych