

RZP.271.37.2020.DD, 575

Piaseczno 08.05.2020r

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowa infrastruktury parkingowej – parking w centrum.**

Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z pytaniami.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowane płyty ażurowe mają być betonowe a nie żelbetowe (betonowe zbrojone).
2. Ze względu na obecną sytuację wynikającą z wprowadzenia przez rząd stanu epidemii dostawy materiałów wymagają przedpłat, w związku z tym wnioskujemy o dopuszczenie fakturowania częściowego. W przypadku zaakceptowania powyższego wniosku wnosimy o zmianę zapisów umowy § 6. Brak zgody Zamawiającego ograniczy konkurencję do dużych koncernów międzynarodowych posiadających znaczne zasoby finansowe, co byłoby sprzeczne z prezentowanym stanowiskiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz wytycznymi władz państwowych.
3. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym ubezpieczyciela? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie adresu e-mail do wysłania ww. dokumentu. Informujemy, że z uwagi na ogłoszoną w kraju epidemię, wielu ubezpieczycieli wydaje gwarancje wadialne tylko elektronicznie, celem uniknięcia zarażenia wirusem.

Odpowiedzi:

Ad.1 Płyty mają być betonowe zbrojone.

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym ubezpieczyciela na adres e-mail **rzp@piaseczno.eu.**

Odpowiedzi Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

- 1.RZP a/a
2. Strona internetowa
3. Adresaci/wykonawcy

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych