

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie pasa rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego, Sierakowskiego oraz Warszawskiej , kontrpasa rowerowego w ulicy Wschodniej oraz pasów kontraruchu rowerowego w ramach zadania: „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.**

Zamawiający informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z pytaniami.

Pytania:

1. Proszę o informacje jak mają być wykonane piktogramy (rowerek) materiałami cienkowarstwowymi, czy grubowarstwową farbą chemoutwardzalną .
2. Proszę o informację jak mają być wykonane przejścia dla pieszych materiałami cienkowarstwowymi, czy grubowarstwową farbą chemoutwardzalną.
3. Proszę o informację czy linie ciągłe i przerywane malowane grubowarstwową farbą chemoutwardzalną mają być malowane na płasko, czy jako struktura (kropki).

Odpowiedzi:

- Ad. 1 Piktogramy symbolu P-23 - rowerek należy wykonać materiałami cienkowarstwowymi.
- Ad.2 Przejścia dla pieszych należy wykonać materiałami cienkowarstwowymi.
- Ad.3 Linie przerywane dot. tylko i wyłącznie pasa rowerowego należy wykonać grubowarstwową farbą chemoutwardzalną na płasko.

Odpowiedzi Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Strona internetowa
3. Adresaci/wykonawcy

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych