



- 1-warstwy konstrukcyjne wg. projektu drogowego
 2-zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
 3-ochronna warstwa piasku w miejscu występowania gruntów twardych (głina)-nasyłka grubości minimum 10 cm
 4-warstwa wyrównawcza z piasku-podsypka gr.min 10 cm
 5-taśma ostrzegawcza preforowana żółta
 6-gazociąg
 7-Kabel DY-1,5mm

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewodu.
 Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej: 40 cm.
 Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć przez deskowanie.

Biuro projektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
 ul. J.P. Woronicza 78/13
 02-640 Warszawa

Biuro i adres do korespondencji:
 Jana Kasprowicza 103/4
 01-823 Warszawa

www.vivalo.pl
 e-mail: biuro@vivalo.pl
 tel.: 502 709 556; 501 535 767
 fax.: 22 207 25 90

Inwestor



GMINA PIASECZNO
 ul. Kościuszki 5
 05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji

Budowa dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa - ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika - ul. Okrężna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr tomu

I.5

Temat

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Projektant	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12	
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ/0422/POOS/09	
Nazwa rysunku			Nr rysunku	
Schemat ułożenia gazociągu w wykopie			2017_31_PW-G-SCH-001-01	
Data		Skala		Nr rewizji
10.2018		-		---