

WPUST ULICZNY DESZCZOWY
Z OSADNIKIEM H=0,95m




TABELA ZMIENNYCH

Pkt	Rzędna wpustu	Rodzaj wpustu	Rzędna wlotu do przykanalika	Rzędna dna osadnika	Zagłębienie wlotu przykanalika	Średnica odpływu	Głębokość studzienki	UWAGI
-	Rw	-	RD1	RD	HD1	D1	H	-
-	[m n.p.m.]	-	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m]	[mm]	[m]	-
WD4.8.1	104,15	Uliczny	103,25	102,30	0,9	150	1,85	
WD4.8.2	104,15	Uliczny	103,15	102,20	1,0	150	1,95	
WD4.7	104,27	Uliczny	103,37	102,42	0,9	150	1,85	
WD4.6	104,83	Uliczny	103,53	102,58	1,3	150	2,25	
WD4.5	105,53	Uliczny	104,23	103,28	1,3	150	2,25	
WD4.4	106,79	Uliczny	105,39	104,44	1,4	150	2,35	
WD4.3	108,31	Uliczny	106,91	105,96	1,4	150	2,35	
WD4.1	109,97	Uliczny	108,57	107,62	1,4	150	2,35	

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

- WPUST ULICZNY ŻELIWNY KLASY C250 wg PN-EN 124:2015
Z KRATĄ ŚCIEKOWĄ MOCOWANĄ W KORPUSIE ZAWIASOWO,
KRATA RYGLOWANA
- PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY PREFABRYKOWANY
- KRĘGI BETONOWE
- DENNICA STUDNI PREFABRYKOWANA
- PRZEJŚCIE SZCZELNE
- USZCZELNIENIE
- KOSZ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Jednostka projektowa VIVALO VIVALO sp. z o.o. ul. J.P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl e-mail: biuro@vivalo.pl tel.: 502 709 556; 501 535 767 fax.: 22 207 25 90				
Inwestor  BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno				
Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Piasecznie				
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY				
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
sanitarna	Projektant	mgr inż. Łukasz Getka	MAZ/0448/PBS/15	
Nazwa rysunku Zestawienie wpustów		Nr rysunku 2020-01-01_PW-S-W-001-01		
Data 05.2020	Skala -	Nr projektu 2020-01-01	Nr rewizji ---	