



- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
 2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
 3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
 4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
 5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
 6. Rzędne włązów dostosować do projektu drogowego.
 7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów
- PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOLEKTOR B

UWAGA 1
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych.

<div><div>Piaseczno</div><div>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu</div></div>			
<div><div>Jednostka projektowa</div><div>ROBIMART ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl</div></div>			
Nazwa przedmiotu budowlanego BUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULIC BERBERYSOWEJ, IRYŚÓW I ASTRÓW WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI DO ULICY IRYŚÓW W PIASEZNIE – ETAP I			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DRÓG GMINNYCH: ULICY IRYŚÓW NA ODC. OD UL. ORĘŻNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KWIATÓW POLSKICH WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I FRAGMENTU UL. 2KDD OD SKRZYŻOWANIA Z UL. IRYŚÓW NA DŁUGOŚCI DZIAKI 10/3 W PIASEZNIE POWIAT PIASEZYSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Brano SANITARNIA	Tom II
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	Data WRZESIEŃ 2019
Opracował inż. Kamil Banasiak		Podpis	
Projektant sprawdzający mgr inż. A. Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1589/P005/11	Podpis	
Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJNY	Nr rys. 1.0	Nr strony 1.0	