



PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.525.2017
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna NN, SN oraz oświetlenie układu drogowego.**

Lokalizacja:

gmina: **PIASECZNO**

obręb: **29, 30**

ulica : **Berberysowa, Irysów, Astrów, Kwiatów Polskich**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **ROBIMART Sp. z o.o., ul. Staszica 1 , 05-800 PRUSZKÓW , upoważniony przez**

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

W dniu **2017-11-03** w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.525.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ			
Lp	Imię i Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1.	Małgorzata Andrzejczyk PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Przewodniczący z uwzględnieniem stanowiska PGE Dystrybucja S.A. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Gminy Piaseczno	
2.	Bogdan Kalara PGE DYSTRYBUCJA S.A.	Uzgodniono z uwagami w protokole/ bez uwag 03.11.2017, 10.11.2017	
3.	NETIA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
5.	DAMIAN SKOTARCZAK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	UZGODNIONO Z UWAGAMI 3.11.17 UZGODNIONO Z UWAGAMI 10.11.17	
6.	GDDKIA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Nie dotyczy	

gmina: **PIASECZNO**

obręb: **29, 30**

ulica : **Berberysowa, Irysów, Astrów, Kwiatów Polskich**

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
9.	ZBIGNIEW WYSOWYŃSKI GMINA - PIASECZNO	UZGODNIŁO 2 UWAGI 3.11.2017	
10.	WOJ. ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNIE	Uzgodniono bez uwag. 03.11.2017.	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.	Nie dotyczy	
13.	CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	UZGODNIŁO z Centrum Wsparcia Teleinformatyki Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia	
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	UWAGI UZGODNIŁO 13.11.2017	
15.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Roz. 14 ZACHOWAĆ NORMATYWNE ODLEGŁOŚCI PRZY KAN. DESZCZOWEGO OD ISTNIEJĄCEJ WODOCIĄGU PK: 103, 153, Zm. EDN 103-106 22.11

LP. 9 PRZEJŚCIA POPRZECIWNIE LINII GAZ, ENERGIA UM, SN | UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH. 3.11.2017

Sp. 2 Najmniej proste o uzupełnienie kopii uzgodnienia koncepcji według warunków ustępów Kalizy nr GR/PP/PP/LL 648/2016, z dn. 03.11.2016 pkt. 4, c). i przekazać do dokumentów sprawy GEK. 6630, SŁS. 2017.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziora
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125.
Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia
O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziora tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22
Prace wykonywane na terenach objętych ochroną prawną

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziora
Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0,4kV, SN-15kV i WN-110kV.
Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m) wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziora z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100.
Linie napowietrzne na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia

AD.S.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu
prace prowadzić ręcznie w porozumieniu
i pod nadzorem O/Warszawa
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Kable energetyczne (telekomunikacyjne)
krzyżujące się z przewodami gazowymi
układać w rurach ochronnych
zgodnie z PN-91/M-34501

08.11.2017r.

Skorygowano projekt w pkt: 103, 153, 103-106
wymieniono załączniki graficzne
Mariusz Jocał