



Piaseczno, dn. 26.03.2017 r.

BS/TIU/K/2018/1065

**ROBIMART Sp. z o.o.**  
ul. Staszica 1, Piętro V  
05-800 Pruszków

**Dotyczy:** opracowaniu projektów budowy ulicy Berberysowej, Irysów oraz ulicy Astrów wraz z łącznikami do ulicy Irysów w Piasecznie.

**Inwestor: Gmina Piaseczno**

Studium opracowania: Projekt budowlany

W odpowiedzi na pismo GPI-11/013/01-2018 z dn. 05.01.2018 r. otrzymane dn. 17.01.2018 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zatwierdza przedłożoną dokumentację z uwagami:

1. Sieć wodociągową dz110 należy wykonać z rur PE 100 SDR 11.
2. Podczas przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej, należy zapewnić ciągłość odpływu ścieków z pompowni.

Z poważaniem

PWiK PIASECZNO  
SPECJALISTA D.S.  
INWESTYCJI I ZGODNIEŃ

*Bartosz Strugała*