

**Według rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowa drogi gminnej ul. 1KUL w Piasecznie w ramach zadania:” Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie”.**

Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z pytaniami.

**Pytania:**

1. Odnośnie odpowiedzi („Ad.2 Średnicę kanalizacji sanitarnej należy przyjąć zgodnie z projektem”) wskazali Państwo nadrzędność dokumentacji projektowej względem załączonego i zmienionego przedmiaru. Jednak w dokumentacji projektowej długość kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy DN315mm wynosi  $L=119,82m$  a długość rur o średnicy DN160mm – wynosi  $L=19,75m$ , co w związku z udzieloną odpowiedzią („Ad.5 W pozycji 23 obmiaru podano właściwą średnicę i długość”) i poprawionym przedmiarem, nie zgadza się z dokumentacją projektową. Według Państwa odpowiedzi należy wykonać 120m – kanalizacji o średnicy DN160mm i 20m – kanalizacji o średnicy DN315mm. Naszym zdaniem nastąpiła pomyłka. W pozycji nr 22 powinno się znaleźć ilość 20m a w pozycji nr 23 – 120m. Prosimy o odpowiedź i potwierdzenie.

2. Odnośnie odpowiedzi dotyczącej uwzględnienia nakładów na wykonanie rury ochronnej o średnicy DN250mm („Ad.4 Zamawiający informuje, że dodano pozycję 12 obmiaru”) informują Państwo o dodaniu nowej pozycji nr 12, która dotyczy wykonania węzłów hydrantowych podziemnych o średnicy DN80mm wraz z zasuwą. Prosimy o potwierdzenie iż w tej pozycji należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem rury ochronnej o średnicy DN250mm.

**Odpowiedzi:**

Ad 1. Należy wykonać 120 m kanalizacji DN 315 i 20 m kanalizacji DN 160. Zmiana uwzględniona w zmodyfikowanym przedmiarze

Ad. 2 Wykonanie rury ochronnej o średnicy DN 250 wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami w tym manszetami i płozami dystansowymi ujęto w pozycji nr 12 , wykonanie węzłów hydrantowych podziemnych o średnicy DN 80 mm wraz z zasuwą ujęto w pozycji nr 13 , powyższe zawiera zmodyfikowany przedmiar.

Powyższe zostaje opublikowane na stronie internetowej.

Zamawiający dodatkowo informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień **22.07.2020r godz. 10:00, a otwarcie 22.07.2020r godz. 11:00** oraz o zmianie treści SIWZ , która powoduje zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Odpowiedzi Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

- 1.RZP a/a,
2. Str. internetowa,
3. Adresaci/ wykonawcy

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Daniel Putkiewicz*