

2020-07-20

RZP.271.62.2020.DD - 953

Piaseczno

### Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa drogi gminnej ul. Irysów i ul. 2KDD w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej**, w ramach zadania „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berberysowa i Irysów”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z pytaniem.

### Pytanie:

Dotyczy kanalizacji deszczowej

- W pozycji 24d.1.1 przedmiaru robót jest STUDNIA 1500mm z REGULATOREM PRZEPIYWU (STUDNIA B7.1) – komplet

Proszę o podanie parametrów regulatora przepływu: wartość natężenia odpływu z regulatora, wartość maksymalnej wartości spiętrzenia wody przed regulatorem.

### Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że należy zastosować regulator o parametrach  $q=5,19$  I/s,  $h=2,0$ m.

Odpowiedzi Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

- 1.RZP a/a,
2. Str. internetowa,
3. Adresaci/ wykonawcy

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno



mg/inż. Anna Bednarska

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji