



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

INW.7021.109.2020.LR. **284**

Piaseczno, dnia **2.4.11P...2020...**

wg rozdzielnika


+ strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: „Wymiana sufitów na sali sportowej oraz w salach dydaktycznych i świetlicach w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu Wydział Inwestycji informuje że:

- Ad. 1 Przełożenie czujek pożarowych SSP a także pozostałego osprzętu zainstalowanego na sufitach jest w zakresie Wykonawcy.
- Ad. 2 Tak chodzi o pokój nauczycielski z pomieszczeniem socjalnym.
- Ad. 3 Tak konstrukcje sufitów podwieszonych pozostają, wymianie ulegają płyty modułowe.
- Ad. 4 Użytkownik chce siatkę niebieską, jeżeli na rynku nie występuje siatka niebieska o oczku 10cm na 10 cm i grubości sznurka 5mm Zamawiający dopuszcza siatkę o oczku 10cm na 10 cm i grubości 3mm.
- Ad. 5 Zamawiający dopuszcza siatkę o oczku 10cm na 10 cm i grubości 3mm.
- Ad.6 Zamawiający dołoży wszelkich starań aby odpowiedzieć w możliwie krótkim terminie i nie będzie zwlekał ze zgłoszeniem sprzeciwu 30 dni.


Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji


mgr inż. Sylwia Kociubik

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. INW – LR

Wydział Inwestycji
(+48 22) 70 17 645
lech.rajewski@piaseczno.eu
www.piaseczno.eu

INSPEKTOR NADZORU
PRAC WYKONAWCZYCH

mgr inż. Lech Rajewski
ul. Młota 11, 05-500 Józefosław

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach od 20.07.2020r do 23.07.2020r. w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Wymianę sufitów na sali sportowej oraz w salach dydaktycznych i świetlicach w nowej części Szkoły Podstawowej przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu”

1. W czym zakresie będzie przełożenie czujek pożarowych SSP?
2. Wymiana płyt sufitowych w na lp. (pom 2/8 i 2/9) – czy chodzi o pokój nauczycielski z kuchnią?
3. Proszę o potwierdzenie, że konstrukcje sufitów podwieszanych pozostają istniejące.
4. Dostawcy siatki zabezpieczającej potwierdzają, że siatka 10x10cm, gr. 5 mm występuje tylko w kolorze zielonym; natomiast niebieska 10x10 cm ma gr. 3 mm. Czy Zamawiający dopuszcza montaż siatki gr. 5 mm w kolorze innym niż niebieska?
5. Zwracam się z pytaniem, czy można zastosować siatkę ochronną o oczkach 10x10 w kolorze niebieskim ze sznurka grubości 3mm zamiast 5 mm?
6. Proszę o informację, czy umowa będzie negocjowana z wyłonionym Wykonawcą. Głównie chodzi o dostosowanie zapisów umowy do faktycznego przedmiotu zamówienia i odpowiednich terminów. Poniżej podaję przykład zapisu w umowie.

§ 2

Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu szczegółowy przedmiot robót, które będą wykonywane przez podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Zamawiający może w terminie **30 dni** od doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia złożyć sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Tombudex – biorąc pod uwagę fakt, że na realizację całego zadania będzie ok 30 dni, wydaje się wskazanym, aby czas na podjęcie decyzji przez Zamawiającego był istotnie skrócony (np. do 3 dni roboczych).