

BUDOWA MINIPOMPOWNI TEGRA Ø425:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 425 mm
2. Przykrycie zbiornika (*)
2.1. Pokrywa betonowa kl. A15 i stożek betonowy
2.2. Pokrywa żeliwna kl. A15
2.3. Pokrywa PP
3. Pompa zatapialna KP
4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 80-40 mm
5. Zawór zwrotny 1 1/4"
6. Zawór odcinający 1 1/4"
7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej
8a. Uszczelka "in situ" 40/50mm
8b. Kształtka Polyrac (*)
9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego śceków - kształtka "in situ" (*)
10. Czujniki poziomu wody
11. Zawieszenie pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

(*) elementy do wyboru

PROJEKTANT
STUDIO OGRODY
Anna Kanclerz
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wołomin

INWESTOR
GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

ZADANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU
CENTRUM KULTURY W JÓZEFOSŁAWIU GMINA PIASECZNO
NA DZIAŁCE NR EW. 89/13 OBRĘB 0019 JÓZEFOSŁAW

OPRACOWANIE
Projekt nawodnienia terenu zielonego przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu.

BRANŻA
SANITARNA

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Przybysz-Przybyszewski	ST-122/75	
w spec. instalacji i urządzeń sanit.		
mgr inż. Artur Kanclerz		

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU
POMPOWNIA

DATA	NR RYSUNKU
GRUDZIEŃ 2019	S B 3 3
SKALA: 1:20	BRANŻA | FAZA | TOM | NUMER