

Piaseczno, dnia 14.10.2020r

RZP.271.99.2020.BN.1607

Według rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Poprawienie infrastruktury parkingowej przy PKP Piaseczno.”

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1

Bierzemy udział w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - „Poprawienie infrastruktury parkingowej przy PKP Piaseczno”. Numer postępowania – Sprawa 99/2020. Mam pytanie odnośnie wykonania robót.

W kosztorysie ofertowym w pozycji 1.7 wystąpiła literówka. Rozumiem, że chodziło o rozebranie stóp betonowych wraz z nawierzchnią?

Również potrzebuję informacji gdzie te stopy betonowe znajdują się i krótki opis, ponieważ w STWIORB nic na ten temat nie znalazłam.

Proszę o informację.

Odpowiedź na pytanie 1 :

Tak wystąpiła literówka, chodzi o stopy betonowe.

W załączeniu sytuacja, z lokalizacją stóp do rozebrania zaznaczoną na czerwono.

Stopy żelbetowe z betonu klasy nie niższej niż C20/25 o wysokości 50cm i głębokości 120cm Ilość 8 szt. i łącznej kubaturze 14m³.

W załączeniu do pisma rysunek.

Dokonane zmiany oraz wyjaśnienia treści SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:

- 1.RZP a/a
- 2.Adresaci
- 3.Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych