

Według rozdzielnika
Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu, Gmina Piaseczno na działce nr ew. 89/13 obręb 0019 Józefosław”.

Zamawiający zawiadamia, że jeden z Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1:

„Czy pompa KP ma być zastosowana do zasilania nawodnienia jako przepompownia z deszczówki?”

Odpowiedź 1:

W pompowni na potrzeby zasilania systemu nawadniania z istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych należy dobrać i zamontować pompę zatapialną typu KP o wydajności min. 7m³/h i wysokości podnoszenia min. 3 m.

Pytanie 2:

„Czy zostało wykonane opracowanie dopustu wody miejskiej / zmiany z deszczówki na wodę miejską?”

Odpowiedź 2:

Szkic przepięcia pomiędzy dwoma źródłami wody został przedstawiony na rys. 4 oraz opisany w Opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1 na str. 4.

Pytanie 3:

„Czy zbiornik na deszczówkę fizycznie się znajduje na terenie opracowania? Jeśli nie to, z czego ma zostać wykonany?”


Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, iż zbiornik retencyjny na deszczówkę jest istniejący i jest opisany na rys. nr 1.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:
RZP a/a
Strona internetowa
Wykonawcy wg rozdzielnika

Z up. Starosty
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Główny Specjalista

mgr Irena Miskowska