

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa ul. Heleny Marusarzówny (droga gminna) na odcinku od Al. Róż (droga gminna) w kierunku ul. Sikorskiego (droga gminna) w Pleszynie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej</b>					
1	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - demontaż wysięgnika	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		345	m	345.00	
				RAZEM	345.00
4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych DVK o śr. 110 mm w wykopie	m		
		107	m	107.00	
				RAZEM	107.00
5	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli YAKY 4 x 25 mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią PCW	m		
		292	m	292.00	
				RAZEM	292.00
6	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli YAKY 4 x 25 mm2 w rurach	m		
		107	m	107.00	
				RAZEM	107.00
7	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		96	szt.	96.00	
				RAZEM	96.00
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki ocynkowanej w rowach kablowych - bednarka ZN/Fe 25x4 mm	m		
		345	m	345.00	
				RAZEM	345.00
9	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	292.00	
		292		RAZEM	292.00
10	KNR 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		345	m	345.00	
				RAZEM	345.00
11	KNR 2-01 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypianiem dla dla fundamentów słupów oświetleniowych	m³		
		6.5	m³	6.50	
				RAZEM	6.50
12	KNNR 5 0411-05	Montaż prefabrykowanego betonowego fundamentu słupowego B-80 ELMONTER element montażowy + kapturek p.a.	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
13	KNR 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych stożkowych bez szwu 6 m	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
14	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe, przewód YDYżo 3 x 2,5 mm2	m		
		77	m	77.00	
				RAZEM	77.00
15	KNR 5-10 1001-01	Montaż złącza słupowego TB-1	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
16	KNR 5-08 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył 2,5 mm2	szt.		
		66	szt.	66.00	
				RAZEM	66.00
17	KNR 5-10 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych LED LENA LIGHTING S.A. 551680 CORONA ROAD LED EVO RM# 5700 lm II kl. 740	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
18	KNR-W 5-08 0404-09	Demontaż tablicy oświetleniowej zlokalizowanej w stacji transformatorowej	szt.		
		Krotność = 0.8	szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
19	KNR 2-01 0312-07	Ręczne wykonanie wykopu pod szafkę oświetlenia ulicznego o wym. 0,4x1,2x0,5m	szt.		
		1	szt.	1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 5-10 1106-02	Montaż szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego wyposażoną w 5 obw. z zabezp. 16A, automatyczne sterowanie oświetleniem zegarem z możliwością ręcznego załącz/wyłacz. np SOU-6R 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
21	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV pod przekładki kabli 10	m m	RAZEM 10.00	1.00 10.00
22	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabla YAKY 4 x 35 mm2 w rowie kablowym 5	m m	RAZEM 5.00	10.00 5.00
23	KNR 5-10 0107-02	Ręczne układanie kabla YAKY 4 x 35 mm2 w kanałach bez mocowania 5	m m	RAZEM 5.00	5.00 5.00
24	KNR 5-10 0107-01	Demontaż kabla YAKY 4 x25 mm2 nn z kanałów stacji transformatorowej ( 4 istn. obw. oświetlenia ulicznego) Krotność = 0.8 40	m m	RAZEM 40.00	5.00 40.00
25	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabla YAKY 4 x25 mm2 w rowach kablowych (wprowadzenie istniejących obw. ośw. do szafki oświetleniowej) 40	m m	RAZEM 40.00	40.00 40.00
26	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x35 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	40.00 2.00
27	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	RAZEM 4.00	2.00 4.00
28	KNR 5-14 0504-07	Demontaż i powtórny montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpoś. Krotność = 1.8 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	4.00 1.00
29	KNP 18 D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej 6	odc odc	RAZEM 6.00	1.00 6.00
				RAZEM	6.00