

**Według rozdzielnika
Strona internetowa**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej ul. Heleny Marusarzówny na odcinku od Al. Róż w kierunku ul. Sikorskiego w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania „Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie”.

Zamawiający zawiadamia, że jeden z Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka wodociągu bez wykopowo w technologii przewiertu sterowanego z rur PE RC?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka wodociągu bez wykopowo w technologii przewiertu sterowanego z rur PE RC.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej bezwykopowo w technologii przecisku z rur stalowych z montażem rur PVC na płozach prowadzących?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej bez wykopowo w technologii przecisku z rur stalowych z montażem rur PVC na płozach prowadzących.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:
RZP a/a
Strona internetowa
Wg rozdzielnika

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Główny Specjalista

mgr Irena Miskowska