




Uwaga:

- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
- Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanalu sanitarnego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
- W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Należy dostosować rzędne wstawów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor		 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax. (022) 756 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax. (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa przedmiotu budowlanego ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWI I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KOL. W MYSIADLE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWI, MIŁANOWIE I MYSIADLE POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWECKIE			
Stadium		Branda	
PROJEKT BUDOWALNY		SANITARNA	
Projektant inż. Artur Kalanowski		Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0186/PW05/06	
Opracował mgr inż. Beata Rusk		Podpis 	
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujański		Specjalność i nr uprawnień sanitarna SI-543/07	
Podpis 		Data GRUDZIEŃ 2017	
Nazwa rysunku PROFIL KANAŁU SANITARNEGO		Nr rys. 2.5	
		Nr strony 62	