



PLAN ARKUSZY

ETAP I

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
- ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DO LIKVIDACJI
- PROJEKTOWANY WODOCIĄG
- PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

UWAGI:

- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędnę projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
- Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z nawiertką.
- W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Przy wszystkich trójnikach i kolanach należy wykonać bloki oporowe, w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować połączenia nierozłączne.
- Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 701 75 00 fax: (22) 756 70 49
e-mail: urzadz@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Szoska 1 piętro I, 05-800 Pruszków
tel. (22) 245 34 30 fax: (22) 238 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl

Nazwa zadania inwestycyjnego

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSAWIE I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYSIADLE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIĘĆ KANALIZACJA SANITARNEJ I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSAWIE, JULIANOWIE I MYSIADLE
POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Brzoza	SANITARNA	Tom	II/II B-1
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sejlarstwo MAZ/0196/PW02/08	Podpis	Data	GRUDZIEŃ 2017
Opracował	mgr inż. Beata Ruzak	Specjalność i nr uprawnień sejlarstwo ST-543/07	Podpis	Skala	1:500
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski				
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY – SIĘĆ WODOCIĄGOWA – UL. GEODETÓW NA ODCINKU OD UL. PUŁAWSKIEJ DO GRANICY OPRACOWANIA ETAPU I	Nr rys.	1.2	Nr strony	55