


1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie, występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
3. Po okopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzeźbę projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
4. Po okopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
5. Należy wykonywać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z nawiertką.
6. W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
7. Przy wszystkich trójnikach i kolanach należy wykonać bloki oporowe,
w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować połączenie nierozłączne.
8. Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

	Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu www.piaseczno.eu
	ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 399 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl www.robimart.pl
Jednostka projektowa	
ROBIMART	
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DROGI GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNO, JÓZEFOŚLAWIU I MYŚLISLE WRAZ Z BUDOWĄ ODKINIĄ DROGI GMINNEJ – ULICY SKÓŁ W MYŚLISLE	
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNO, JÓZEFOŚLAWIU I MYŚLISLE POMIAT WODOCIĄGOWO MAZOWIECKIE	
Stadium	Brutto
PROJEKT BUDOWLANY	
SANITARNA	
II/I B-1	
Projektant	Specjalność i nr uprawnień inż. Artur Kolański sanitarne MAZ/0196/PMD/06
Opracował	Podpis mgr inż. Beata Russek
Projektant sprawozdania	Podpis mgr inż. Andrzej Kujawski
Nazwa rysunku	Nr rys.
Nr strony	Nr strony
PROFILE SIĘCI WODOCIĄGOWEJ – UL. GEODETÓW – ODCINEK OD UL. PUŁASKIEJ DO GRANICY OPACZOWANIA ETAPU I	2.2