


# SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODU W WYKOPIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE  
Wydział Architektoniczno-Budowlany  
ul. Chyliczkowska 14  
05-500 Piaseczno  
tel. 22 756-61-63






Głębokość wykopu Wg:

$$Wg = Mp + Dz + Gp \text{ [m]}$$

Minimalna szerokość wykopu:

Dz + 20cm - dla odcinków montowanych nad wykopem

Dz + 40cm - dla odcinków montowanych w wykopie

|   |                            |   |               |
|---|----------------------------|---|---------------|
| Inwestor  |                            |  <p>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno<br/>ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno<br/>tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49<br/>e-mail: <a href="mailto:urząd@piaseczno.eu">urząd@piaseczno.eu</a>; <a href="http://www.piaseczno.eu">www.piaseczno.eu</a></p> |               |
| Jednostka projektowa  |                            | <p><b>ROBIMART</b></p> <p>ROBIMART Sp. z o.o.<br/>ul. Słazica 1 piętro V, 05-800 Pruszków<br/>tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91<br/>e-mail: <a href="mailto:biuro@robimart.pl">biuro@robimart.pl</a>; <a href="http://www.robimart.pl">www.robimart.pl</a></p>  |               |
| Nazwa zamierzenia budowlanego   |                            |   |               |
| ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIE I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYSIADLE |                            |   |               |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego   |                            |   |               |
| SIEĆ GAZOWA W DROGACH GMINNYCH –<br>UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIE I MYSIADLE<br>POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE      |                            |   |               |
| Stadium   |                            | Branża  | Tom           |
| PROJEKT BUDOWLANY   |                            | SANITARNA   | II/II C       |
| Projektant  | Specjalność i nr uprawnień | Podpis  | Data          |
| inż. Artur Kolanowski   | sanitarna MAZ/0196/PWOS/06 |    | GRUDZIEŃ 2017 |
| Opracował   |                            | Podpis  | Skala         |
| mgr inż. Beata Rusak  |                            |    | -             |
| Projektant sprawdzający   | Specjalność i nr uprawnień | Podpis  |               |
| mgr inż. Andrzej Kujawski   | sanitarna ST-543/87        |   |               |
| Nazwa rysunku   |                            | Nr rys.   | Nr strony     |
| SCHEMAT WYKOPU  |                            | 4   | 58            |