


- UWAGI:
- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
  - Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
  - Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
  - Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
  - Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z nawiertką.
  - W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
  - Przy wszystkich trójnikach i kolanach należy wykonać bloki oporowe, w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować połączenia nierozłączne.
  - Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

Inwestor		
 <b>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno</b> ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu		
Jednostka projektowa		
<b>ROBIMART Sp. z o.o.</b> ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl		
Nazwa przedsięwzięcia		
ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNO, JÓZEFOSŁAWIE I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W MYSIADLE		
Nazwa i adres obiektu budowlanego		
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIEĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNO, JÓZEFOSŁAWIE, JULIANOWIE I MYSIADLE POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		
Stadium		Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		II/II B-1
Projektant	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
inż. Artur Kolonowski	sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	
Opracował		Podpis
mgr inż. Beata Rusk		
Projektant sprawdzający	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Andrzej Kujawski	sanitarna SI-543/87	
Nazwa rysunku		Nr rys.
PLAN SYTUACYJNY – SIEĆ WODOCIĄGOWA – UL. GEODETÓW NA ODCINKU OD UL. PUŁAWSKIEJ DO GRANICY OPRACOWANIA ETAPU I		1.3
		Nr strony