



1. Z uwagi na brak dodatkowych informacji co do danych technicznych ( średnice, zagęszczenie) występującego wzdłuż linii technologicznej zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamateriałowania i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
2. Prace kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
3. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
4. Po odkopaniu istn. sieci uziornienia terenu ewentualnie skorygować rzędnę projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
5. Po odkopaniu istn. sieci uziornienia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować rzędnę przewodu wodociagowego.
6. Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączem z nawiertką.
7. W przypadku układania przewodów wodociagowych powyżej strefy przemrażania należy je zabezpieczyć termicznie.
7. Przy wszystkich trójnikach i kolonach należy wykonać bloki oporowe, w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować połączenia nierozłączne.
8. Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

Wzrost		Biuletyn Miejski i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 16, 05-400 Piaseczno tel. (22) 701 75 00 fax: (22) 756 70 40 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
		ROBIAMRT Sp. z o.o. ul. Macharskiej 14, tel. 0-800 79 91 91 tel. (22) 244 34 00 fax: (22) 244 70 27 e-mail: biuro@robiamrt.pl, www.robiamrt.pl	
Jednostka projektowa			
Nazwa zamierzenia budowlanego			
<b>ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ERZEBETOWYCH W PIASECZNO,          JERZYSZEWKA I MYSIAŁDE WRAZ Z BUDOWĄ ODNIKA DRÓG GMINNYCH – ULICY SKOLI W MYSIAŁDE</b>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
<b>SEK KANALIZACJI SANITARNIEJ I SEK WODOCIEGOWA W DROGACH GMINNYCH I UL. GEODETÓW          I UL. ERZEBETOWYCH W PIASECZNO, JERZYSZEWKA, AJLANOWE I MYSIAŁDE          POMIAT PIASECZNY, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</b>			
Stadium	Brutto		tem
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		<b>SANITARNA</b>	
Projektant	Specjalność i nr uprawnień inż. Artur Kolaśowski ozn. M/1936/PWS/OB	Podpis	Data
Opisowca	mgr inż. Beata Rusak	Podpis	SEPTEMBER 2020
Projektant geodezyjny	Specjalność i nr uprawnień mgr inż. Andrzej Kujski ST-5437/07	Podpis	Strona
Nazwa rysunku		W sk. 1:100/500	
PROFIL SEKCJI WODOCIEGOWEJ I UL. GEODETÓW – ODNIKÓW OD UL. PUŁAWSKIEJ DO GRANICY OPRAWNIANIA ETAPU I		2.1	