


Ochrona obiektów na dachu

Wykonać dla każdego chronionego obiektu (kominy, wyrzutnie, wentylatory itp.)



Uwaga :
Wysokość zwodów pionowych ochronnych każdorazowo dobierać do wysokości chronionych obiektów przy kącie ochrony 45°

DE ZET
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"
ul. Rzędziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

Tytuł: BUDYNEK STRAŻNICZY OSP W PIASECZNIE	
Adres: PIASECZNO, UL.SAPERÓW RÓG DWORCOWEJ	
Investor: GMINA PIASECZNO	Stadium: PB
Temat: RZUT DACHU - Instalacja Odgromowa	
Branża: ELEKTRYCZNA	Podpis: SKALA: 1:100
Projektant: mgr inż. Eugeniusz Gwizdek upr.bud.35873123862	DATA:03.2013
Opracownik: mgr inż. WIESŁAW RUNOWICZ	RYS.NR
Sprawdził: mgr inż. Witold Rozłucki upr.bud.1771920L	E-4