



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52
tel.: (22) 701 32 27, fax: (22) 701 33 03
e-mail: re02.ow@pgedystrybucja.pl

Konstancin-Jeziorna, 2019-01-23

L. Dz. RE-2/RM/BM/235/2019

Wydział Majątku Sieciowego
Rejon Energetyczny Jeziorna
ul. Piaseczyńska 52
05-520 Konstancin-Jeziorna

Dotyczy: warunków na modernizację napowietrznych linii niskiego napięcia zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej w miejscowości Piaseczno, gmina Piaseczno.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla obsługi oraz poprawy stanu technicznego obsługiwanych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać przebudowę linii:

W zakresie przebudowy:

1. Istniejące napowietrzne linie niskiego napięcia znajdujące się przy ulicy Dworcowej, zasilane ze stacji transformatorowych nr 0686 i 1586, przebudować na linie kablowe typu YAKXS o przekroju wg. obliczeń, lecz nie mniejszym niż 120 mm².
2. Z istniejących stacji transformatorowych wyprowadzić obwody kierunkowe liniami kablowymi nN. Ilość złączy kablowych oraz skrzyniek licznikowych - według stanu istniejących przyłączy i spisu z terenu. Wszystkie liczniki zaprojektować w SL zlokalizowanych w linii ogrodzenia z dostępem od strony ulic. Wykonać podziały sieci.
3. Z projektowanych złączy kablowych nN wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające do istniejących odbiorców.
4. W złączach kablowych stosować rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe.
5. Przeniesienie układów pomiarowych uzgodnić z Wydziałem Usług Dystrybucyjnych.
6. Przejścia w drodze wykonać w rurach ochronnych typu SRS 160mm² lub 110 mm² dla linii nN. Dodatkowo ułożyć po jednej rurze rezerwowej w miejscach bezpośredniego skrzyżowania.
7. System ochrony od porażeń – według istniejącego stanu w terenie,
(szczegóły przekazać Wydział RM podczas uzgodnienia koncepcji).
8. Materiały pochodzące z demontażu zlikwidować zgodnie z umową i obowiązującymi procedurami.
9. Uzyskać zgody formalno-prawne.

Wykonać i uzgodnić w RE Jeziorna projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z wytycznymi i ustaleniami PGE Dystrybucja S.A.

Przed rozpoczęciem projektowania szczegółowy zakres remontu należy ustalić z Wydziałem Majątku Sieciowego w RE Jeziorna,

W zakresie materiałów z demontażu wskazać w dokumentacji konieczność przekazania do magazynu PGE Dystrybucja Oddział Warszawa RE Jeziorna.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie ich niezrealizowania w tym okresie należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Jeziorna o wydanie nowych. Całość prac wykonać zgodnie w wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Z poważaniem,

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
Dyrektor
Tomasz Woczuński

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
Kierownik
Robert Delowsta