



Warszawa, dnia 16 października 2019 r.

W-5.453.175.2019.1

ROBIMART

Wpłynęło dn. 24.10.2019.

ROBIMART Sp. z o.o.

Ul. Staszica 1 piętro V

05 – 800 Pruszków

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni skrzyżowania DW 722 z ul. Dworcową w m. Piaseczno.

W odpowiedzi na pismo GPI-12/561/09-2019 z dnia 30.09.2019r, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie **uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 722** (Uzgodnienie nr UK-722-156/19 z dnia 16.10.2019r) konstrukcję nawierzchni skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 722 z ulicą Dworcową w miejscowości Piaseczno, zgodnie z załączonym do pisma rysunkiem nr 3 oraz poniższymi uwagami:

- w pasie drogi wojewódzkiej w konstrukcji jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej podbudowy zasadnicze wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/3),
- niweletę skrzyżowania pozostawić na istniejącym poziomie,
- przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę, Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno, na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Do wiadomości email:

1. RD Otwock – Piaseczno.