



SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE



1. Warstwa ziemi, lub nawierzchnia wg projektu drogowego
2. Zasyp gruntem rodzimym , lub piaskiem
3. Ochronna warstwa piasku min 30cm nad wierzch rury
4. Podsypka piaskowa min 20cm
5. Taśma ostrzegawcza
6. Rura przewodowa

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewod.
Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć.

Autor: <div></div> URBAN MEDIA ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22 00-676 Warszawa		Inwestor: MIASTO I GMINA PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno		
Tytuł projektu: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lidii Wysockiej w Julianowie: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Julianowskiej do dz. ew. nr 291 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z ul. Sybiraków				
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY		Data: 09.2020 r.	Nr rys.: S-4	
Nazwa rysunku: SCHEMAT WYKOPU		Specjalność: SANITARNA	Skala: ---	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Borzym	<i>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	MAZ/0056/POOS/12	
Projektant:	mgr inż. Robert Molak	<i>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	MAZ/0240/POOS/11	