



PRZYŁĄCZE WODY O ŚREDNICY DN 40

- W MIEJSZACH KRZYŻOWANIA SIĘ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ZACHOWAĆ MIN. ODLEGŁOŚĆ 0,2m.
- ZASUWIE NALEŻY POSADOWIĆ NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
- W TERENIE NIE UWTWARDZONYM SKRZYŹNIKĘ OBETONOWAC $0,6 \times 0,6 \times 0,25$
- W MIEJSZACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJĄCYMI
KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI, KABELE ZABEZPIECZYĆ
RURAMI OCHRONNYMI TYPU ART (DWUDZIĘCINNY)
- WIERZCH SKRZYŹNOK DO ZASWU DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTEJ NIWELITY
NAWIERZCHNI

