

LEGENDA:

- ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJ. PRZYŁĄCZE WODY O ŚREDNICY DN 110
- PROJ. PRZYŁĄCZE WODY O ŚREDNICY DN 40
- ISTN. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
- PROJ. ZASILANIE C.O.
- PROJ. POWRÓT C.O.
- PROJ. INSTALACJA FREONOWA

UWAGI :

- W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI I PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI KABLE ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT (DWUDZIELNYMI)

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej.
2. Trasę przyłącza wytyczyć winien uprawniony geodeta, a przed oddaniem wykonanych instalacji do eksploatacji należy zgłosić do odbioru przez służby geodezyjne.
3. rzędne istniejącego uzbrojenia terenu ustalić w trakcie budowy. w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanymi instalacjami należy skontaktować sie z projektantem
4. Wymiary, powierzchnie i poziomy należy sprawdzić ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. Wszelkie niezgodności należy bewzględnie zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem prac.
5. Należy na początku wytyczania instalacji zewnętrznych, dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie, a w następnej kolejności trasować projektowaną instalację. Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować poprzez wykonanie przekopów próbnych. Nie wykluczono ponadto, że w miejscu wytyczonego przyłącza nie ujawni się, w trakcie wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie podziemne nie oznaczone na mapie.
6. wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem winny być rozwiązane zgodnie z normą
7. Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale Inspektora Nadzoru, projektanta i użytkownika sieci, prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
8. Wykopy należy prowadzić sposobem mechanicznym, a w miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego wyłącznie sposobem ręcznym.
9. Wykop należy oszalować oraz oznaczyć i zabezpieczyć barierką. Znaki ostrzegawcze i zabezpieczające winny być pokryte materiałem odblaskowym.
10. W przypadku wystąpienia wody gruntowej zastosować pompę z agregatem a wodę odprowadzić do najbliższego rowu lub nad teren.
11. Na odcinkach prowadzonych powyżej strefy przemarzania należy zastosować ocieplenie rur warstwą 20-30cm keramzytu i zabezpieczyć (keramzyt przykryć od góry) na szerokości wykopu folią izolacyjną.
12. Rysunek należy czytać łącznie z pozostałą dokumentacją branży architektonicznej oraz odpowiednią dokumentacją branżową. Wszelkie stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

PWiK PIASECZNO
SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I UZGODNIEŃ
Bartosz Strugała

LSPROJEKT	temat.	PROJEKT BUDOWLANY Remont i przebudowa zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim w Piasecznie

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.o.Sp.k.

NIP: 8943140693, REGON: 383008143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor	Gmina Piaseczno Ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie		
lokalizacja	działka nr ewid. 87 obręb 27 ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie		
tytuł rys.	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE		
branża SANITARNA	PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Wesołowski nr upr. 341/DOŚ/11	podpis:	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Rekut nr upr. DOŚ/0201/PWBS/19	podpis:	Rekut
	OPRACOWANIE: mgr inż. Maja Jaworska mgr inż. Paweł Zapała	podpis:	
skala rys. 1:500	data 07.2020r.	nr rys. PZT/S-01	30b